



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**

**w Kędzierzynie-Koźlu**

tel. / fax. 77 482 39 60

ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: psse.kedzierzynkozle@pis.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle

HK.90820.2.4.2022.KK

Kędzierzyn- Koźle, dn. 5 maja 2022 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bierawie  
ul. Wojska Polskiego 12  
47-240 Bierawa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) na podstawie sprawozdań z badań wody nr: SB/35722/04/2022, SB/35721/04/2022 z dnia 07.04.2022 r., z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez ww. Przedsiębiorstwo z wodociągu Korzonek: Stacja Uzdatniania Wody, Stara Kuźnia ul. Szkolna 3

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

w zakresie zbadanych parametrów.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kędzierzynie-Koźlu**  
*mgr Małgorzata Kopczyńska*

Otrzymują:

1. Adresat – e.hennek@zgkimbierawa.pl
2. Wójt Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa – ug@bierawa.pl
3. a/a