

Data wykonania badania: **04.07.2023 r.**

Miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Korzonek**

Oznaczany parametr	Wynik badania	Niepewność	Dopuszczalne wartości wskaźników
Twardość ogólna	108 mgCaCO ₃ /l	±27	60-500

Data wykonania badania: **03.07.2023 r.**

Miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Dziergowice**

Oznaczany parametr	Wynik badania	Niepewność	Dopuszczalne wartości wskaźników
Twardość ogólna	81,7 mgCaCO ₃ /l	±20,5	60-500

Data wykonania badania: **03.07.2023 r.**

Miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Stare Koźle**

Oznaczany parametr	Wynik badania	Niepewność	Dopuszczalne wartości wskaźników
Twardość ogólna	214 mgCaCO ₃ /l	±54	60-500