



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie - Koźlu

HK.90820.4.7.2025.KK

Kędzierzyn- Koźle, 8 października 2025 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie  
ul. Wojska Polskiego 12  
47-240 Bierawa

Dotyczy: Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu, działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody nr: SB/105476/09/2025, SB/105477/09/2025, SB/105478/09/2025 z dnia 8 września 2025 r. wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej z wodociągu Stare Koźle (Stacja Uzdatniania Wody, Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 5 Stare Koźle, Sklep ul. Gliwicka 41 Brzeźce), **stwierdza przydatność wody do spożycia** w zakresie zbadanych parametrów. Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne spełniają wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kędzierzynie-Koźlu  
  
mgr Małgorzata Kopczyńska

Otrzymują:

1. Adresat drogą elektroniczną: zgkim@zgkimbierawa.pl, e.hennek@zgkimbierawa.pl
2. Wójt Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa drogą elektroniczną: ug@bierawa.pl
3. aa



CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna  
ul. Anny 14 | 47-200 Kędzierzyn Koźle  
+48 77 4823960  
adres e-mail sekretariat.psse.kkoze@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-49158-45791-RFGUE-27