



HK.90820.2.8.2025.EG

Kędzierzyn- Koźle, 27 października 2025 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

Dotyczy: Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu, działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody nr: 691/W/N/OKK/25, 692/W/N/OKK/25, 693/W/N/OKK/25 694/W/N/OKK/25 oraz 695/W/N/OKK/25 z dnia 23 października 2025 r. wykonanych w ramach kontroli urzędowej, pobranej z wodociągu Korzonek (Stacja Uzdatniania Wody, Urząd Gminy ul. Wojska Polskiego 12 Bierawa, Świetlica wiejska ul. Gliwicka 26 Ortowice), **stwierdza przydatność wody do spożycia** w zakresie zbadanych parametrów. Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne spełniają wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kędzierzynie-Koźlu

mgr Małgorzata Kopczyńska

Otrzymują:

1. Adresat drogą elektroniczną: zgkim@zgkimbierawa.pl, e.sobota@zgkimbierawa.pl
2. Wójt Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa drogą elektroniczną: ug@bierawa.pl
3. aa





Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie - Koźlu

HK.90820.4.8.2025.EG

Kędzierzyn-Koźle, 27 października 2025 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

Dotyczy: Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu, działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody nr685/W/N/OKK/25, 686/W/N/OKK/25, 687/W/N/OKK/25 z dnia 23 października 2025 r. wykonanych w ramach kontroli urzędowej, pobranej z wodociągu Stare Koźle (Stacja Uzdatniania Wody, Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 5 Stare Koźle, Sklep ul. Gliwicka 41 Brzeźce), **stwierdza przydatność wody do spożycia** w zakresie zbadanych parametrów. Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne spełniają wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kędzierzynie-Koźlu

mgr Małgorzata Kopczyńska

Otrzymują:

1. Adresat drogą elektroniczną: zgkim@zgkimbierawa.pl, e.hennek@zgkimbierawa.pl
2. Wójt Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa drogą elektroniczną: ug@bierawa.pl
3. aa



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
ul. Anny 14 | 47-200 Kędzierzyn Koźle
+48 77 4823960
adres e-mail sekretariat.psse.kkozle@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-49158-45791-RFGUE-27



HK.90820.3.8.2025.EG

Kędzierzyn- Koźle, 27 października 2025 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

Dotyczy: Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu, działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody nr: 688/W/N/OKK/25, 689/W/N/OKK/25, 690/W/N/OKK/25 z dnia 23 października 2025 r. wykonanych w ramach kontroli urzędowej, pobranej z wodociągu Dziergowice (Stacja Uzdatniania Wody, Przedszkole ul. Bierawska 37 Lubieszów, Zespół Szkół Dwujęzycznych ul. Raciborska 42 A Solarnia), **stwierdza przydatność wody do spożycia** w zakresie zbadanych parametrów. Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne spełniają wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kędzierzynie-Koźlu
mgr Małgorzata Kopczyńska

Otrzymują:

1. Adresat drogą elektroniczną: zgkim@zgkimbierawa.pl, e.sobota@zgkimbierawa.pl
2. Wójt Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa drogą elektroniczną: ug@bierawa.pl
3. aa



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

