



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie - Koźlu

Kędzierzyn- Koźle, 1 kwietnia 2026 r.
HK.90820.3.2.2026.KK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

Dotyczy: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu,

działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody nr: 140/W/N/OKK/26, 142/W/N/OKK/26 z dnia 10 marca 2026 r. oraz 141/W/N/OKK/26 z dnia 20 marca 2026 r., wykonanych w ramach kontroli urzędowej, pobranej z wodociągu Dziergowice (Stacja Uzdatniania Wody, Zespół Szkół Dwujęzycznych ul. Raciborska 42 A Solarnia, Przedszkole ul. Bierawska 37 Lubieszów),

stwierdza, że woda dostarczana z wodociągu Dziergowice jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do sieci wodociągowej wprowadzany jest środek dezynfekcyjny podchloryn sodu w ilości zapewniającej utrzymanie stężenia chloru wolnego w wodzie na poziomie nieprzekraczającym 0,3 mg/l. Działanie to może powodować niewielkie zmiany zapachu i smaku wody, jednak nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu

Beata Boczulak
Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat e-Doręczenia
2. Wójt Gminy Bierawa e-Doręczenia
3. aa



Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
ul. Anny 14 | 47-200 Kędzierzyn Koźle
+48 77 4823960
adres e-mail sekretariat.psse.kkozle@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-49158-45791-RFGUE-27