



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie - Koźlu

KOMUNIKAT NR 10/2026

z dnia 11 sierpnia 2026 r.

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W SPRAWIE NIEZGODNOŚCI Z WARTOŚCIĄ PARAMETRYCZNĄ MANGANU W WODZIE PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ Z WODOCIĄGU KORZONEK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w badaniach próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej z wodociągu Korzonek, zaopatrującego miejscowości: **Korzonek, Bierawa, Ortowice, Grabówka, Stara Kuźnia, Goszyce i Kotlarnia**, stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną manganu.

Zawartość manganu w punktach, w których stwierdzono niezgodność, wynosiła od 58 µg/l do 79 µg/l, a tym samym przekraczała maksymalną dopuszczalną wartość parametryczną wynoszącą 50 µg/l.

Stwierdzona niezgodność, przy odnotowanym poziomie manganu, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Podwyższona zawartość tego parametru może jednak wpływać na cechy organoleptyczne wody, powodując w szczególności zmianę jej barwy i smaku, powstawanie osadów, brunatne przebarwienia armatury sanitarnej oraz plamienie pranej odzieży.

WODA MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA BEZ OGRANICZEŃ DO CELÓW SPOŻYWCZYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu ustalił czasowo dopuszczalną wartość parametryczną manganu na poziomie nieprzekraczającym **120 µg/l**.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze zmierzające do przywrócenia jakości wody zgodnej z obowiązującymi wymaganiami. Działania te obejmują uruchomienie nowych filtrów na Stacji Uzdadniania Wody w Korzonku, stabilizację ich pracy oraz prowadzenie dodatkowych badań jakości wody.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Małgorzata Kopczyńska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu

/dokument podpisany elektronicznie/



Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
ul. Anny 14 | 47-200 Kędzierzyn Koźle
+48 77 4823960
adres e-mail sekretariat.psse.kkozle@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-49158-45791-RFGUE-27